

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”. Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020

Zamawiający: **Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

adres: **ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy**

tel. /faks **(81) 886-87-68**

<http://zuk.pulawy.pl>

e-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP/ZUK/22/2020**

Puławy, dnia 07.01.2021 r.

NI/...44.../2021

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Strona internetowa <http://zuk.pulawy.pl>

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach” Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020 dla którego ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 770391-N-2020 w dniu 22.12.2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I INFORMACJA O ZMIANACH SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania w sprawie powyższego przetargu dotyczącego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niżej podajemy treść tych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Punkt I – ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zapytanie nr 1:

Podane w opisie technicznym parametry falownika wskazują na konkretnego producenta. Czy istnieje możliwość zastosowania falownika o parametrach podanych w załączniku?

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”. Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020

Typ	Inwerter sinusowy
Moc [W]	20000
Gwarancja na produkt	10 lat
Sprawność europejska [%]	98
Sprawność maksymalna [%]	98,2
Liczba faz	3
Liczba MPPT	2
Napięcie maksymalne [V]	1100
Maksymalne napięcie MPPT [V]	900
Minimalne napięcie MPPT [V]	230
Minimalne napięcie startu [V]	250
Prąd maksymalny [A]	24
Maksymalny prąd wyjściowy [A]	32
Masa [kg]	37
Wymiary [mm]	512 x 656 x 204

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż parametry inwerterów/falowników zawarte w dokumentacji projektowej zostały określone jako minimalne. Wykonawca może zaoferować inwertery/falowniki o podobnych parametrach jednak nie gorszych niż zaprojektowane w dokumentacji projektowej. Z zastrzeżeniem, iż inwertery/falowniki muszą spełniać wymogi dopuszczenia do podłączenia do sieci energetycznej.

Punkt II - INFORMACJA O ZMIANACH SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 26.1 Części I IDW-SIWZ wraz z formularzami w ten sposób, iż zawarty w tym punkcie SIWZ nieprzekraczalny termin składania ofert ustala na **14.01.2021 r. do godziny 10:00** dokonując również na podstawie art. 12a ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 28.1 Części I IDW-SIWZ w ten sposób, iż zawarty w tym punkcie SIWZ termin otwarcia ofert ustala się na dzień **14.01.2021 r. godz. 10:05**. Jednocześnie zmienia

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”. Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020

brzmienie pkt. 26.2 Części I IDW-SIWZ, po dokonaniu zmiany pkt. 26.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 2

24-100 Puławy

Oferta w postępowaniu na:

„Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”


Nie otwierać przed dniem: 14.01.2021 r. do godziny 10:05

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/ZUK/22/2020”

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że opisane w powyższym dokumencie zmiany SIWZ spowodowały konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający dokonał właściwych zmian tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także zamieścił powyższą informację w sposób wynikający z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Kierownik Zamawiającego

PREZES ZARZADU



Tomasz Wadłas

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2
tel. (81) 886 87 68
tel. (81) 886 20 19