

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”. Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020

Zamawiający: **Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.**

adres: **ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy**

tel. /faks **(81) 886-87-68**

<http://zuk.pulawy.pl>

e-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZP/ZUK/22/2020**

Puławy, dnia 08.01.2021 r.

NI/...⁴⁹.../2021

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Strona internetowa <http://zuk.pulawy.pl>

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach” Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020 dla którego ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 770391-N-2020 w dniu 22.12.2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I INFORMACJA O ZMIANACH SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania w sprawie powyższego przetargu dotyczącego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niżej podajemy treść tych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Punkt I – ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zapytanie nr 1:

Czy w związku z postępem technologicznym, istnieje możliwość zastosowania modułów o większych wymiarach i wadze niż przedstawione w dokumentacji projektowej (moduły będą posiadały większą moc niż ta podana w dokumentacji projektowej, a co za tym idzie zmniejszy się ich ilość)?

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”. Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż na powyższe zapytanie, udzielił już odpowiedzi w piśmie NI/3884/2020 z dnia 30.12.2020 r., które zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://zukupulawy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=57>.

Zapytanie nr 2:

Określone w dokumentacji przetargowej parametry inwertera jako minimalne są parametrami specyficznymi i spełnia je tylko jeden producenta. Porównując parametry falowników innych producentów, nie jest możliwym uzyskanie lepszych wartości w każdym z punktów karty technicznej. W związku z powyższym, każdy inny inwerter od podanego w projekcie, będzie miał przynajmniej kilka parametrów „gorszych” (niższych).

Przedstawiony w dokumentacji parametry wskazują na falownik jednego producenta marki Fronius. Powyższe zapisy są niezgodne z zasadami konkurencyjności. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego minimum trzech producentów falowników, które spełniają wymagania projektowe.

Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż inwertery/falowniki muszą spełniać poniższe parametry:

Maksymalne napięcie wejściowe - minimum DC 1000 V

Zużycie energii w nocy (moc) - mniej niż 1 W

podłączenie do sieci - 3- fazowe

Ponadto, Zamawiający informuje, iż inwertery/falowniki muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty/deklaracje potwierdzające spełnienie norm dopuszczających inwerter do podłączenia do sieci PGE.

Punkt II - INFORMACJA O ZMIANACH SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 26.1 Części I IDW-SIWZ wraz z formularzami w ten sposób, iż zawarty w tym punkcie SIWZ nieprzekraczalny termin składania ofert ustala na **18.01.2021 r. do godziny 10:00** dokonując również na podstawie art. 12a ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Ponadto Zamawiający zmienia brzmienie pkt. 28.1 Części I IDW-SIWZ w ten sposób, iż zawarty w tym

Przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”. Numer referencyjny ZP/ZUK/22/2020

punkcie SIWZ termin otwarcia ofert ustala się na dzień **18.01.2021 r. godz. 10:05**. Jednocześnie zmienia brzmienie pkt. 26.2 Części I IDW-SIWZ, po dokonaniu zmiany pkt. 26.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 2

24-100 Puławy

Oferta w postępowaniu na:

„Dostawa i montaż instalacji przetwarzającej energię słoneczną na energię elektryczną dla obiektów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach”

Nie otwierać przed dniem: 18.01.2021 r. do godziny 10:05

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/ZUK/22/2020”

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że opisane w powyższym dokumencie zmiany SIWZ spowodowały konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający dokonał właściwych zmian tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także zamieścił powyższą informację w sposób wynikający z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Kierownik Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU



Tomasz Wadaś

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2
tel. (81) 886 87 68
tel. (81) 886 20 19